



SK

Schéma zapojenia **VETRACÍ PRÍSTROJ**

CRL-13500/16500/19500 evo max | register teplej vody čerpadla + systém rozdelenia klimatizácie (2-obvodový)

Slovenština | Zmeny vyhradené

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
F26_001_Wolf_Standard									
					WOLF GmbH Industriestraße 1 D-84048 Mainburg Tel. +49 (0)8751 74-0				
Elektrotechnická dokumentácia									
Jednotka CRL 13-19 evo max PWW+WP-K2									
číslo výkresu 68-34-130-005									
Vytvorené dňa 20.09.2018 Spracované dňa 09.03.2020 z (skratka) MAI počet strán 20									
01 30.08.2018 MAI Dátum 09.03.2020 Jednotka CRL 13-19 evo max 02 21.05.2019 MAI Uprav. MAI 68-34-130-005 03 09.12.2019 MAI Preskúš. 68-34-130-005 Zmena Dátum Názov Pôvod 68-34-130-005									
titulný / krycí list									
68-34-130-005									
ODD: TAK									
Art.Nr. 6661047_SK									
List 1									
Z 20 listy									

obsah

01	30.08.2018	MAI	Datum	03.03.2020	Jednotka	CRL 13-19 evo max PWM+WP-K2	POKYNY NA UVEDENIE DO PREVÁDZKY			68-34-130-005	=			
02	21.05.2019	MAI	Uprav.	MAI						+				
03	09.12.2019	MAI	preskúš.											
Zmena	Datum	Názov	Pôvod	68-34-130-005						Art.Nr. 6661047_SK				
										ODD: TAK	EPLAN P8 2.8.3	z	20 listy	

farby kabeláže:

hlavný prúdový okruh : čierne

nulový vodič : bledomodrý

ochranný vodič : žltozelený

riadiaci okruh striedavého prúdu : červený/červenobiely

riadiaci okruh jednosmerného prúdu : tmavomodrý/tmavomodrý/biely

beznapäťový kontakt (cudzíe napätie) : oranžový

POZOR!!

Pred uvedením rozvádzača do prevádzky
treba dodržať nasledovné:

1. Všetky prípojky vyhotovte podľa miestnych predpisov dodávateľa energie

2. U všetkých skrutiek spojov a kontaktov ako aj neobsadených kontaktov sa musí skontrolovať riadne dotiahnutie (hrozí uvoľnenie pri transporte).

3. Použitie ističe motorov EC ventilátorov a el. registrov sú využívané ako ističe vedenia, nemusia byť nastavené na menovitý prúd.


4. Sieťové napätie porovnať s pripájacím napätím rozvádzača.


5. Dĺžky vodičov snímačov/servomotorov, 24V-riadiacích vedení max. 50m
Neukladať spolu s 230/400V vedeniami alebo použiť tienené káble


6. Uvedené prierezy vedení sú minimálne prierezy medených vodičov bez zohľadnenia dĺžky káblov a stavebných daností. Typy káblov zvolíte podľa spôsobu uloženia.


7. Na zabezpečenie protimrazovej ochrany zariadenia sa hlavný vypínač Q1 nesmie vypnúť.

8. Prúdové chrániče RCD Sú dovolené výlučne ako všeprúdové chrániče typu B s 300 mA.










01	30.08.2018	MAI	Datum	03.03.2020	Jednotka	CRL 13-19 evo max	STALE VYSTUPY	68-34-130-005	Art.Nr. 6661047_SK	z 20	14
02	21.05.2019	MAI	Uprav.	MAI	PWW+WP-K2						
03	09.12.2019	MAI	preskúš.								
Zmena	Datum	Název	Pôvod	68-34-130-005							



[illegible]

[illegible]



WOLF GmbH / Postfach 1380 / D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00 / www.WOLF.eu